

## 富山産業展示館駐車場の一部通行禁止（立ち入り禁止）について

2024年8月20日  
富山産業展示館

2024年8月19日（月）17時頃に、落雷により西館キュービクル（高圧受電設備）の地下に設置されている高圧ケーブルが損傷し電力供給できなくなり、全館停電しました。

このため、西館のキュービクル前に仮設ケーブルを設置し、同日23時過ぎに仮復旧いたしました。

現在、館内の照明や空調等に問題はありませんが、損傷したケーブルの修繕を近日中に行う予定です。（2週間以内には対応予定）

仮設ケーブルには高圧の電力が流れているため、このエリアには立ち入りできませんので、近づかないようにしてください。

よろしくお願いいたします。

